

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  
лэжыгъэмкIэ, цыхухэр лэжапIэкIэ  
къызэгъэщынымкIэ, социальнэу  
хъумэнымкIэ и министерствэ



Къабарты-Малкъар Республиканы  
урунуу, иш бла жалчытыу  
эм социальный жаны бла  
къоруулау министерствосу

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
КАБАРДИНО - БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

*Государственное казенное учреждение*

**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ**

361400, с.Яникой, ул. Байсултанова А.Ю., д.235

тел.8866(30) 4-32-23

№ 154

«26» 04 2024г.

Инспектору ОНДПР по Чегемскому району  
УНДПР ГУ МЧС России по КБР  
капитану внутренней службы  
Хашпакову А.Р.

На Ваше требование о предоставлении информации № 4-10/115 от 22.04.2024г  
сообщаю:


№ п/п	Содержание мероприятий	Мероприятия по исполнению
1	2	4
1	Заблокировать помещение боксов гаражей пожарной автоматической сигнализацией	Монтаж системы пожарной безопасности запланировано провести во втором полугодии 2024г. Проектно-сметная документация подготовлена и находится на согласовании.
2	Предусмотреть и восстановить в актовом зале второй эвакуационный выход	В настоящее время проведение каких-либо организационно-совещательных заседаний в актовом зале отменено. Установка дверного проема для эвакуационного выхода запланировано во втором полугодии 2024г

3	Установить в жилых зданиях на путях эвакуации аварийное освещение	Закупка и установка аварийных светильников в помещениях РПНИ запланирована на май 2024г
4	Устранить в столовой порог в виде проложенной металлической трубы, создающий угрозу на путях эвакуации работников	Частичный ремонт в столовой запланирован на летний период. Требуется отключения работы котельной.
5	Напольное покрытие на путях эвакуации в столовой выполнить из негорющего материала, класс пожарной опасности которого не превышает КМ2.	Частичный ремонт в столовой запланирован на летний период. Требуется отключения работы котельной.
6	Обеспечить в зданиях наличие на дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах	Закупка и установка приспособлений для открывания запланирована на май-июнь 2024г
7	Обеспечить наличие переносных носилок для получателей социальных услуг не способных передвигаться из расчета 1 носилка на 5 человек	В наличии 6 бескаркасных носилок. Запланировано приобретение ещё 2 медицинских противопожарных носилок
8	Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности автоматических установок пожарной сигнализации	Выполнено
9	Произвести демонтаж старой пожарной сигнализации и установку новой сигнализации в подвальном помещении главного корпуса	Монтаж системы пожарной безопасности запланировано провести во втором полугодии 2024г. Проектно-сметная документация подготовлена и находится на согласовании.
10	Произвести демонтаж старой пожарной сигнализации и установку новой сигнализации в здании корпуса на 48 мест	Монтаж системы пожарной безопасности запланировано провести во втором полугодии 2024г. Проектно-сметная документация подготовлена и находится на согласовании.

11	Запретить в помещениях подвала главного корпуса эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями электропроводки	Выполнено
12	Обеспечить ведение учета наличия, периодического осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале систем противопожарной защиты	Выполнено, произведена замена 2 огнетушителей
13	Обеспечить эксплуатацию распределительных коробок в соответствии с правилами работы в электроустановках	Выполнено, установлены таблички с категорированием помещений.
14	Установить таблички направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью	Выполнено, таблички окрашены светоотражающей краской
15	Организовать и обустроить по периметру территории учреждения защитной минерализованной полосой для ограничения распространения огня при природных пожарах, согласно п.74 Постановления Правительства РФ №1479	Проведены пахатные работы по периметру учреждения в доступных местах на путях распространения природных пожаров
16	Провести частичный ремонт в отделении Куба с заменой отделочных материалов пластика на конструкции из негорючих материалов	В жилом корпусе и столовой отделения Куба полностью демонтирован отделочный материал из пластика

С уважением,

И.о. директора



А.В.Шхацев