



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
ул. Кирова А.С., 69, г.п. Чегем, КБР, 361401

Телефон/факс 8 (86631)4-14-91

Телефон доверия 8(8662)39-99-99

e-mail: ugrpkbr03@mail.ru

«24 » 10 2023, №4-10/4-13

Государственному казенному
учреждению «Республиканский
психоневрологический интернат»
МТ и СР КБР

361424, КБР, с.п. Яникой,
ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 24 » октября 2023 г.

г.п. Чегем

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник ОНДПР по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

подполковник внутренней службы Мамбетов Мурат Лиуанович

рассмотрев постановление № 10 от « 24 » октября 2023 г. по делу об административном правонарушении и материалы на: должностное лицо, ответственного за ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» МТ и СР КБР, Озюкова Олега Лузейтовича, зарегистрированного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Неделина, д. 11, кв. 82

установил, что «24» октября 2023 г. в «13» час. «00» мин. в здании и помещениях ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» МТ и СР КБР, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем, ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

нарушил (а) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»

а именно:

1. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей), в здании корпуса на 48 мест, сверх срока службы, установленного изготавителем (поставщиком) руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств до их замены в установленном порядке, пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. В помещениях подвала, в здании главного корпуса не обеспечивается исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. В помещениях подвала, в здании главного корпуса, допускаются эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, пункт: 35, подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. На первом этаже в здании главного корпуса произведено изменение объемно-планировочных решений (оборудованы кабинеты из горючих материалов) в результате чего ухудшены условия эвакуации людей в случае пожара, пункт: 23. Постановление Правительства Российской

Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5. Не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, пункт: 60. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

6. Под лестничным маршем, в здании главного корпуса, допускается размещения мебели (шкафов), выполненные из горючих материалов, пункт: 16, Подпункт: к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

7. В столовой допускается эксплуатация распределительной коробки без защитной крышки с видимыми нарушениями изоляции, пункт: 35. Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

8. На дверях помещений холодильников, электрощитовой и гаражей, отсутствуют таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

9. Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обеспечены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

10. По периметру учреждения не обустроено защитной противопожарной минерализованной полосой для ограничения распространения огня при природных пожарах, пункт: 74 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

Таким образом, Озюков Олег Лузейтович в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» являясь ответственным за ПБ, не принял надлежащих мер по обеспечению пожарной безопасности на территории и в помещениях ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» МТ и СР КБР.

В действиях должностного лица, ответственного за ПБ ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат» МТ и СР КБР, Озюкова Олега Лузейтова, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

2021
Вам необходимо:

1. Обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуации людей, в здании корпуса на 48 мест, при эксплуатации сверхсрока службы, установленного изготовителем (поставщиком) до их замены в установленном порядке, пункт: 54. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

2. Обеспечить в помещениях подвала, в здании главного корпуса исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, пункт: 54 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3. Запретить в помещениях подвала, в здании главного корпуса, эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции, пункт: 35, подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4. Обеспечить соблюдение проектных решений, в части объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов (оборудованных кабинетов из горючих материалов), в соответствии с ч. 4 п. 4 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности» в результате чего ухудшены условия эвакуации людей в случае пожара, пункт: 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
5. Обеспечить ведения учета наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, пункт: 60. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
6. Запретить под лестничным маршем, в здании главного корпуса, размещения мебели (шкафов), выполненные из горючих материалов, пункт: 16. Подпункт: к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
7. Запретить в столовой эксплуатацию распределительной коробки без защитной крышки с видимыми нарушениями изоляции, пункт: 35, Подпункт: а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
8. Обеспечить наличие на дверях помещений холодильников, электроплитовой и гаражей, таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
9. Обеспечить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, пункт: 48. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
10. Организовать и обустроить по периметру учреждения защитной противопожарной минерализованной полосой для ограничения распространения огня при природных пожарах, пункт: 74. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНДПР по г. Чегемскому району

(должность, ФИО лица, вынесшего представление)

УНДПР ГУ МЧС России по КБР


подполковник вн. службы Мамбетов Мурат Лиуанович

24.10.23

(дата подписи лица, вынесшего представление)

Представление получило:

«14» 10 2023г.

  (подпись, законного представителя юридического лица, (ФИО)
(защитника), должностного лица)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 399-999.



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,
ул. Кирова А.С., 69, г.п. Чегем, КБР, 361401
Телефон/факс 8 (86631)4-14-91
Телефон доверия 8(8662)39-99-99
e-mail: ugpnkbr03@mail.ru

Государственному казенному
учреждению «Республиканский
психоневрологический интернат»
МТ и СР КБР

361424, КБР, с.п. Яникой,
ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

«24 » 10 2023 №4-10/412

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устраниении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

« 24 » октября 2023 г.

г.п. Чегем

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник ОНДПР по Чегемскому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица возбуждающего дело)

подполковник внутренней службы Мамбетов Мурат Лиуанович

рассмотрев постановление № 9 от « 24 » октября 2023 г. по делу об административном правонарушении и материалы на: юридическое лицо, Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, зарегистрированного по адресу: КБР, с.п. Яникой, ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

установил, что «24» октября 2023 г. в «13» час. «00» мин. в здании и помещениях Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, Чегемский район, с.п. Чегем, ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

нарушил (а) требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
а именно:

1. Помещения боксов гаражей не заблокированы автоматической пожарной сигнализацией, часть: 2, глава: 14, статья: 54 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. В актовом зале, в здании главного корпуса, предназначенного для одновременного пребывания 50 и более человек, отсутствует второй эвакуационный выход (предусмотренный проектом дверь заделана капитальной стеной) п. 4.2.7 СП 1.13130.2020; п. 27 «б» ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», часть: 2, глава: 14, статья: 53, пункт: 2 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. В зданиях на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, часть: 1, глава: 19, статья: 84, пункт: 1 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Эвакуационный выход со стороны столовой имеет порог в виде проложенной металлической трубы, создающая препятствия для безопасной эвакуации людей при пожаре, пункт: 27 Поста-

новление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5. Для покрытия пола на путях эвакуации в столовой использованы материалы с неопределенной степенью горючести, часть: 6, глава: 30, статья: 134 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций для отделки пола в столовой, пункт: 25 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

7. Не обеспечивается наличие в здании главного корпуса, в котором находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилка на 5 пациентов и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены, пункт: 116 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

8. В зданиях не обеспечивается наличие на дверях эвакуационных выходов, приспособлений для самозакрывания и с уплотнением в притворах, пункт: 14 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Таким образом, в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», юридическое лицо Государственное казенное учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, являясь лицом, уполномоченным власть, пользоваться и распоряжаться имуществом не приняло надлежащих мер по обеспечению пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях Государственного казенного учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, расположенного по адресу: КБР, с.п. Яни-кой, ул. Байсултанова А.Ю., д. 235

В действиях юридического лица, Государственного казенного учреждение «Республиканский психоневрологический интернат» Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

Вам необходимо:

1. Заблокировать помещения боксов гаражей автоматической пожарной сигнализацией, часть: 2, глава: 14, статья: 54 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2. Предусмотреть и восстановить в актовом зале в здании главного корпуса, предназначенного для одновременного пребывания 50 и более человек, второй эвакуационный выход (предусмотренный проектом дверь заделана капитальной стеной) п. 4.2.7 СП 1.13130.2020; п. 27 «б» ПП РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», часть: 2, глава: 14, статья: 53, пункт: 2 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

3. Предусмотреть в зданиях на путях эвакуации аварийное освещение, часть: 1, глава: 19, статья: 84, пункт: 1 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

4. Устранить порог в виде проложенной металлической трубы, создающая препятствия для безопасной эвакуации людей при пожаре перед эвакуационным выходом со стороны столовой, пункт: 27 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

5. Напольное покрытие на путях эвакуации в столовой выполнить из негорючего материала, класс пожарной опасности которого не превышает КМ 2, часть: 6, глава: 30, статья: 134 Федеральный закон 123-ФЗ от «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

6. Восстановить и представить документацию, подтверждающую пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций для отделки пола в столовой, пункт: 25 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
7. Обеспечить наличие в здании главного корпуса, в котором находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 носилка на 5 пациентов и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого работника дежурной смены, пункт: 116 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
8. Обеспечить в зданиях наличие на дверях эвакуационных выходов, приспособлений для само-закрывания и с уплотнением в притворах, пункт: 14 Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вы обязаны рассмотреть представление об устраниении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В случае непринятия мер по устраниению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ОНДПР по г. Чегемскому району

(должность, ФИО лица, вынесшего представление)

УНДПР ГУ МЧС России по КБР

подполковник вн. службы Мамбетов Мурат Лиуанович

Представление получило:

« 14 » 10 2023 г.



(дата, подпись лица, вынесшего представление)
(подпись, законного представителя юридического лица,
(защитника), должностного лица)

(ФИО)

Представление направлено

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Телефон доверия ГУ МЧС России по КБР – (8-8662) 399-999.

без оговорки